

Systemline PL starr

Leuchtenbefestigungskonstruktion

Leuchte am Querträgermast parallel zum Geländerverlauf

mit TÜV Baumusterzulassung Nr.44 780 13 412899

Leuchtenbefestigungskonstruktion zum Anbau von Langfeldleuchten mit einer LPH von 2200 mm parallel zum Geländerverlauf. Die Konstruktion muss klemmbar ohne Beschädigung des Korrosionsschutz an der Geländerkonstruktion zu befestigen sein. Bauteile oder Schrauben dürfen nicht in das Durchgangsprofil ragen. Handlauffreiheit nach BG Vorschrift, Korrosionsschutz, Potenzialausgleich und UVV sind zu gewährleisten. Alle Konstruktionsteile ganz feuerverzinkt nach DIN 1461 oder Edelstahl 1.4301 Die Konstruktion muss schraubbar sein und darf keine Schweißnähte in statisch gefährdeten Bereichen haben. Die Leuchte und alle Bauteile müssen gesicherte Schraubverbindungen haben. Kabelein- und Ausführungen sind durch fest sitzenden Kantenschutz und erforderliche Zugentlastungen zum Schutz des Kabels zu versehen. Leuchtenbefestigungskonstruktion inklusive aller Systemteile liefern und montieren.

Hersteller/Typ **ADEXX Systemline PL 605 235 ...**

siehe ADEXX Produktliste Seite 12