

# Systemline F klappbar

## Leuchtenbefestigungskonstruktion

Leuchte am Querträgermast parallel zum Geländerverlauf

mit TÜV Baumusterzulassung Nr.44 780 13 412899

Über den Handlauf des Bühnengeländers abklappbare Leuchtenbefestigungskonstruktion zum Anbau von Langfeldleuchten mit einer LPH von 2200 mm parallel zum Geländerverlauf. Die Konstruktion muss klemmbar ohne Beschädigung des Korrosionsschutz an der Geländerkonstruktion zu befestigen sein. Bauteile oder Schrauben dürfen nicht in das Durchgangsprofil ragen. Handlauffreiheit nach BG Vorschrift, Korrosionsschutz, Potenzialausgleich und UVV sind zu gewährleisten. Alle Konstruktionsteile ganz feuerverzinkt nach DIN 1461 oder Edelstahl 1.4301 Die Konstruktion muss schraubbar sein und darf keine Schweißnähte in statisch gefährdeten Bereichen haben. Die Leuchte und alle Bauteile müssen gesicherte Schraubverbindungen haben. Kabelein- und Ausführungen sind durch fest sitzenden Kantenschutz und erforderliche Zugentlastungen zum Schutz des Kabels zu versehen. Die Konstruktion muss von einer Person zur Montage und Wartungszwecken mit mit einer Klappsicherung zum unbeabsichtigten abklappen des Mastes sicher zu handhaben sein. Leuchtenbefestigungskonstruktion inklusive aller Systemteile liefern und montieren.

Hersteller/Typ **ADEXX Systemline F 610 235 ...**

siehe ADEXX Produktliste Seite 16