

Systemline e-PL absenkbar

Leuchtenbefestigungs konstruktion

Leuchte am Auslegermast 90° zum Geländerverlauf

mit TÜV Baumusterzulassung Nr.44 780 13 412899

Vertikal absenkbare Leuchtenbefestigungs konstruktion zum Anbau von Langfeldleuchten mit einer LPH von 2500 mm 90° zum Geländerverlauf. Leuchtenabsenkung in Arbeitshöhe auf ca.1600 mm über Oberkante Laufsteg. Die Konstruktion muss klemmbar ohne Beschädigung des Korrosionsschutz an der Geländerkonstruktion zu befestigen sein. Bauteile oder Schrauben dürfen nicht in das Durchgangsprofil ragen. Handlauffreiheit nach BG Vorschrift, Korrosionsschutz, Potenzialausgleich und UVV sind zu gewährleisten. Alle Konstruktionsteile ganz feuerverzinkt nach DIN 1461 oder Edelstahl 1.4301 Die Konstruktion muss schraubbar sein und darf keine Schweißnähte in statisch gefährdeten Bereichen haben. Die Leuchte und alle Bauteile müssen gesicherte Schraubverbindungen haben. Kabelein- und Ausführungen sind durch fest sitzenden Kantenschutz und erforderliche Zugentlastungen zum Schutz des Kabels zu versehen. Die Konstruktion muss von einer Person zur Montage und Wartungszwecken sicher zu handhaben sein. Leuchtenbefestigungs konstruktion inklusive aller Systemteile liefern und montieren.

Hersteller/Typ **ADEXX Systemline ePL 605 310 ...**

siehe ADEXX Produktliste Seite 19